

**Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи**

**Информация**

**Откриване / Приключване:** 05.01.2024 г. - 05.02.2024 г. Неактивна

**Номер на консултация:** #8494-K

**Област на политика:** Регионална политика

**Тип консултация:** Акт на министър

**Вносител:** Министерство на регионалното развитие и благоустройството

**Тип носител:** Национално

В областта на проектирането, изграждането и техническата експлоатация на канализационните системи действат изискванията на множество актове на европейското техническо законодателство. Действащите изисквания на европейското и националното законодателство са в непрекъснат процес на промени с оглед постигането на все по-високо поставяните цели на европейско ниво за опазване на околната среда, опазване на водите и водните обекти от замърсяване и безопасното оползотворяване и обезвреждане на получаваните утайки и отпадъчни продукти при експлоатацията на канализационните системи и при пречистването на отпадъчните води. За периода на действие на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. са настъпили множество промени и в европейските стандарти за проектиране, изграждане и техническа експлоатация на канализационните системи. Проектът е изготвен въз основа на експертен преглед и анализ на необходимостта от актуализиране на изискванията на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за постигане на съответствие с изискванията на европейското техническо законодателство и европейските стандарти и при съобразяване с националните условия на прилагане, натрупания практически опит и установените проблеми.

**Отговорна институция**

**Отговорна институция**

**Министерство на регионалното развитие и благоустройството**

Адрес: София, ул. Св. Св. Кирил и Методий 17-19

Електронна поща: e-mrrrb@mrrb.government.bg

## Документи

### Пакет основни документи:

[Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-8 от 2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи - вер. 1.0 | 05.01.2024](#)

[Мотиви - вер. 1.0 | 05.01.2024](#)

[Справка за отразяване на предложенията и становищата - вер. 1.0 | 01.07.2024](#)

---

### Консултационен документ:

---

### Справка становища:

---

## Коментари

**Автор:** КИИП ЦУ (05.02.2024 13:18)

Коментар и предложение на Национална професионална секция "Водно строителство" на КИИП:

1. Чл.15а (1) коментарът ни е, че при изработване на проектната документация, „годината на въвеждане в експлоатация” е относително понятие и би довело до множество конфликти между проверяващите органи и проектантите.

(2) е записано „По-голямата сума от трите водни количества за случаите по ал.1 определя оразмерителната година”. В ал.1 са посочени само 2 случая.

2. Предлагаме в чл. 32 да се запази старият текст „максимално средногодишно водно количество с обезпеченост 1 %”

## История

**Начало на обществената консултация - 05.01.2024**

**Приключване на консултацията - 05.02.2024**

**Справка за получените предложения - 01.07.2024**

[Справка за отразяване на предложенията и становищата](#)